

## Техническое обслуживание BAYSAR JPN-125 ML Дизельный генератор



### Регламент замены расходных материалов

ДВС	Первая замена	Регулярная замена	Компрессор	Первая замена	Регулярная замена
Фильтр масляный	50 часов	Каждые 250 часов	Маслосепаратор	1000 часов	Каждые 1000
Фильтры топливные	-	Каждые 250 часов	Компрессорное масло	1000 часов	Каждые 1000
Фильтр воздушный	1000 часов (при условиях запыленности 500 часов)	1000 часов (при условиях запыленности 500 часов)	Масляный фильтр компрессора	1000 часов	Каждые 1000
Ремень генератора	-	Каждые 500 часов	Воздушный фильтр компрессора	1000 часов (при условиях запыленности 500 часов)	1000 часов (при условиях запыленности 500 часов)
Масло моторное	50 часов	Каждые 250 часов	-	-	-
Топливный сепаратор	1000 часов (или перед зимним периодом)	1000 часов (или перед зимним периодом)	-	-	-

### Расходные материалы

#### Сервисный набор 2000 часов

Набор включает все фильтры двигателя и компрессора от 0 до 2000 часов эксплуатации

Фильтр масляный двигателя	9
Фильтр топливный двигателя грубый	8
Фильтр топливный двигателя тонкой	8
Топливный сепаратор	2
Фильтр масляный компрессора	2
Фильтр сепаратор	2
Фильтр воздушный компрессора	2
Ремень	4
Фильтр воздушный двигателя	2



Закажите вместе с набором высококачественные всесезонные моторные и компрессорные масла



#### Наши контакты:

8 (800) 302-35-20  
baysar-russia.ru  
E-mail: info@baysar-russia.ru

#### Адреса офисов:

г. Уфа, ул. Революционная, 154/1  
г. Москва, Балашиха, мкр. Савино, ул. Промышленная, 37  
г. Екатеринбург, ул. Европейская, 74